



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ**

ул. Пролетарская, 10, пгт. Советский, Советский район,
Республика Крым, Россия, 297200
телефон/факс (06551) 9-15-35,
E-mail: TO_Sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru

**Председателю Красногвардейского
сельского совета - главе
администрации Красногвардейского
сельского поселения
Шкуриной Л.Н.**

31.01.2025 г. № 13-00311

Уведомление

На основании п.5 ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю по Северо-Восточному Крыму доводит до Вашего сведения о неудовлетворительном качестве поставляемой питьевой воды населению.

Согласно представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах результатов лабораторного контроля качества питьевой воды, проведенных в рамках социально-гигиенического мониторинга, питьевая вода, отобранная в контрольных точках, не соответствует требованиям р. III табл. 3.1;3.3;3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. Протокол лабораторных исследований №91-00-11/00132-24 от 31.01.2024г., протокол №91-00-11/02878-24 от 28.05.2024 г., протокол №91-00-11/04525-24 от 02.08.2024г.; протокол №91-00-11/04875-24 от 23.08.2024 г.; протокол №91-00-11/05873-24 от 21.10.2024 г.; протокол №91-00-11/06968-24 от 02.12.2024 г.; протокол №91-00-11/07497-24 от 17.12.2024 г. Красногвардейская амбулатория общей практики семейной медицины, расположенная по адресу: ул. Парковая, 18, с.Красногвардейское, Советский район

Протокол №91-00-11/00132-24 от 31.01.2024 г.:

- жесткость общая – 9,7 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;
- цветность – 20,5 °, при норме – 20 °

- обнаружены ОКБ, при норме – отсутствие,

протокол №91-00-11/02878-24 от 28.05.2024 г.:

- жесткость общая – 9,15 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;

- мутность – 5,75, при норме не более -2,6;
протокол №91-00-11/04525-24 от 02.08.2024г.;
- жесткость общая – 9,12 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;
протокол №91-00-11/04875-24 от 23.08.2024 г.:
- жесткость общая – 9,56 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;
протокол №91-00-11/05873-24 от 21.10.2024 г.:
- жесткость общая – 8,97 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;
протокол №91-00-11/06968-24 от 02.12.2024 г.:
- жесткость общая – 9,70 °Ж, при норме – 7,0 °Ж;
протокол №91-00-11/07497-24 от 17.12.2024 г.:
- жесткость общая – 9,746 °Ж, при норме – 7,0 °Ж.

Настоятельно рекомендую Вам совместно с ГУП РК «Вода Крыма» разработать план мероприятий по улучшению качества подаваемой воды в **Красногвардейскую амбулаторию общей практики семейной медицины** расположенной по адресу: ул. Парковая, 18, с.Красногвардейское, Советский район и провести все работы по доведению качества питьевой воды до санитарно-гигиенических норм, во избежание распространения массовых заболеваний населения.

На основании п.6, п.7 ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Вам необходимо до **07.03.2025 г. представить** разработанный план организационных мероприятий по улучшению качества питьевой воды подаваемой в **Красногвардейскую АОПСМ** в Территориальный отдел для согласования, на электронный адрес: **TO Sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru**

Протоколы прилагаются.

Врио начальника территориального отдела
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю
по Северо-Восточному Крыму



О.М. Смирнова